



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по грозненскому муниципальному району»)**

пос. Гикало ул. Интернациональная № 8 366021

E-mail: ond_8@mail.ru

12.02.2021 г. № 19/2-3-5

На № _____ от _____

МБОУ СОШ № 3 Грозненского муниципального района

с. Алхан-Кала ул. Мира № 29
адрес места жительства или нахождения

Директор – Солсаев А.Х.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

12 февраля 2021г.

ОНД и ПР по грозненскому
муниципальному району

место рассмотрения (город, район)

Мною, старшим инспектором ОНД и ПР по грозненскому муниципальному району
Ангаевым Шааманом Александровичем

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дел об административном правонарушении № _____ от
10.02.2021 г. возбуждённого

Старшим инспектором ОНД и ПР по грозненскому муниципальному району
Ангаевым Шааманом Александровичем

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч.1ст. 20.4 КоАП РФ в отношении Директор

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого

Солсаева Адама Халидовича

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

12.02.2021 г., в 10 часов 00 минут в МБОУ СОШ № 3 Грозненском муниципальном районе

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

расположенной по адресу: с. Алхан-Кала ул. Мира № 29

*нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной
безопасности,*

*а именно: - В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов,
хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства)
руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации
независимо от того, кто является учредителем (далее руководитель организации) или иным
должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о
мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII
настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в
указанных зданиях, сооружениях. (СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3, Постановление
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 2);*

- Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. (СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.3);

- Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.60);

- В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. (СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.5);

- Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. (СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 54);

- Сигнал о срабатывании пожарной сигнализации не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны (СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 п. 7).

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:
пос. Гикало ул.Интернациональная № 8 ОНД и ПР по Грозненскому муниципальному району

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление вносё:

Старший инспектор Ангаев Ш.А.

должность, фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получила 12.02.2021г., Солсаев А.Х.

дата, Ф.И.О.

Представление направлено

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции
заказного письма